


油分分離させるのに適し、10m³~30m³多種取り揃えています。
消防水張試験認定品もございます。
加熱コイル、中仕切り、上フタがある特殊設計。



一例：30m ³	加温用コイル付き
寸法	1988W×7488D×1994H (mm)
重量	10,500kg (フタ含む)
接続フランジ	JIS10K6B×3 水抜きJIS10K2B×2
・着脱可能なフタ (要否はご指定頂けます。)	



① 内面仕切・加熱コイル



① 浮上油回収槽



① 上蓋取付状況



② 外観

消防水張試験検査済証

SKK システム機工株式会社

検査済証

検査内容：本装置の消防水張試験

検査結果：合格

検査日：2015/08/28

検査場所：西日本中野 0171 号

検査員：森智広

西日本中野 0171 号

検査済証

